

EQUANS SÁRBOGÁRDI KFT - 2024 ÉVI

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk egyedi lekérdezésének lehetősége
 Hőközpont azonosítóját a távhő számlája első oldalán lévő jobb felső keretezett mező utolsó sorában találja
 Kiklikeljen az alábbi táblában a saját Hőközpont azonosítójának [linkjére](#) az adatok megtekintéséhez

0001 Attila u. 12. (Fűtés)	0017 József A. u. 9. (Fűtés)
0002 Attila u. 14. (Fűtés)	0018 József A. u. 11. (Fűtés)
0003 Attila u. 16. (Fűtés)	0019 József A. u. 13. (Fűtés)
0004 Attila u. 18. (Fűtés)	0034 József A. u. 15. HEMO.(Fűtés)
0005 Attila u. 20. (Fűtés)	0020 József A. u. 17/A-B. (Fűtés)
0006 Attila u. 22. (Fűtés)	0021 József A. u. 19/A-B. (Fűtés)
0007 Attila u. 24. (Fűtés)	0014 Ady E. u. 198. (Fűtés)
0008 Attila u. 26. (Fűtés)	0039 Gimn. Koll. (Fűtés)
0009 Attila u. 28. (Fűtés)	0038 Gimn. Klub (Fűtés)
0010 Attila u. 30. (Fűtés)	0037 Gimn. Szakközép Isk.(Fűtés)
0011 Attila u. 32. (Fűtés)	0030 Mészöly G. 8 tant. isk. (Fűtés)
0036 Attila u. 34. (Fűtés)	0028 Mészöly G. Isk. Tornat. (Fűtés)
0022 Kossuth L. u. 1. (Fűtés)	0029 Mészöly G. 16 tant. isk. (Fűtés)
0023 Kossuth L. u. 3. (Fűtés)	0035 Kossuth Zs. 6 tant. isk. (Fűtés)
0024 Kossuth L. u. 5. (Fűtés)	0026 Polg. M. Hiv. Ht2. (Fűtés)
0025 Kossuth L. u. 7. (Fűtés)	0027 SBGHKP27
0015 Kossuth L. u. 9. (Fűtés)	0013 Ady E. u. 164. (Fűtés)
0016 József A. u. 7. (Fűtés)	0012 Ady E. u. 162. (Fűtés)

Hőközpont azonosító:	0001	2024 évi	adatok
Attila u. 12. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			13
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			1957,390
Éves alapidj (ezer Ft)			658,504
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			326,287
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			258,790
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			132,212
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			12
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			209
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			21-22
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			1120,467
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			50,654

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0002	2024 évi	adatok
Attila u. 14. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			13
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			1957,390
Éves alapidj (ezer Ft)			658,504
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			277,647
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			252,690
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			129,095
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			12
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			208
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			21-22
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			953,437
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			50,654

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0003	2024 évi	adatok
Attila u. 16. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			13
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			1957,390
Éves alapidj (ezer Ft)			658,504
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			289,993
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			242,490
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			123,884
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			12
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			209
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			21-22
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			995,834
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			50,654

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0004	2024 évi	adatok
Attila u. 18. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			13
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			1957,390
Éves alapidj (ezer Ft)			658,504
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			295,364
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			254,100
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			129,816
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			12
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			208
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			21-22
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			1014,277
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			50,654

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0005	2024 évi	adatok
Attila u. 20. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			13
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			1957,390
Éves alapidj (ezer Ft)			658,504
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			287,779
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			246,090
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			125,724
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			12
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			208
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			21-22
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			988,232
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			50,654

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0006	2024 évi	adatok
Attila u. 22. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			13
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			1957,390
Éves alapdíj (ezer Ft)			658,504
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			259,900
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			224,450
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			114,668
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			12
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			209
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			21-22
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			892,495
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			50,654

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0007	2024 évi	adatok
Attila u. 24. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			13
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			1957,390
Éves alapdíj (ezer Ft)			658,504
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			223,312
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			187,720
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			95,903
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			12
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			208
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			21-22
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			766,851
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			50,654

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0008	2024 évi	adatok
Attila u. 26. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			13
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			1957,390
Éves alapidj (ezer Ft)			658,504
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			318,594
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			264,710
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			135,236
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			12
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			208
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			21-22
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			1094,050
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			50,654

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0009	2024 évi	adatok
Attila u. 28. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			13
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			1957,390
Éves alapidj (ezer Ft)			658,504
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			302,965
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			265,530
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			135,655
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			12
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			208
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			21-22
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			1040,381
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			50,654

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0010	2024 évi	adatok
Attila u. 30. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			13
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			1957,390
Éves alapidj (ezer Ft)			658,504
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			309,624
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			262,830
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			134,276
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			12
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			208
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			21-22
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			1063,247
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			50,654

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0011	2024 évi	adatok
Attila u. 32. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			13
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			1957,390
Éves alapidj (ezer Ft)			658,504
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			286,922
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			234,740
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			119,925
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			12
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			208
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			21-22
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			985,290
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			50,654

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0011	2024 évi	adatok
Attila u. 32. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			13
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			1957,390
Éves alapdíj (ezer Ft)			658,504
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			286,922
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			234,740
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			119,925
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			12
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			208
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			21-22
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			985,290
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			50,654

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0036	2024 évi	adatok
Attila u. 34. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			13
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			1957,390
Éves alapdíj (ezer Ft)			658,504
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			282,573
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			260,310
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			132,988
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			12
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			208
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			21-22
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			970,352
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			50,654

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0022	2024 évi	adatok
Kossuth L. u. 1. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			18
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			18
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			3105,160
Éves alapidj (ezer Ft)			1025,100
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			551,270
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			473,280
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			152,417
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			18
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			16
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			208
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			21-22
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			1893,058
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			56,950

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0023	2024 évi	adatok
Kossuth L. u. 3. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			13
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			1952,430
Éves alapidj (ezer Ft)			656,816
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			301,303
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			257,770
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			132,025
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			12
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			208
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			21-22
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			1034,671
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			50,524

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0024	2024 évi	adatok
Kossuth L. u. 5. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			14
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			14
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			2080,740
Éves alapidj (ezer Ft)			708,086
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			298,319
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			246,420
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			118,429
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			14
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			12
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			209
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			21-22
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			1024,425
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			50,578

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0025	2024 évi	adatok
Kossuth L. u. 7. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			14
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			14
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			2186,130
Éves alapidj (ezer Ft)			743,951
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			323,495
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			261,670
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			119,696
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			14
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			12
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			208
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			21-22
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			1110,879
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			53,139

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0015	2024 évi	adatok
Kossuth L. u. 9. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			18
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			18
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			2704,970
Éves alapidj (ezer Ft)			920,515
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			453,016
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			406,080
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			150,124
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			18
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			16
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			208
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			21-22
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			1555,653
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			51,140

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0016	2024 évi	adatok
József A. u. 7. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			13
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			1957,390
Éves alapidj (ezer Ft)			658,504
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			306,884
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			271,150
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			138,526
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			12
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			208
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			21-22
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			1053,836
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			50,654

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0017	2024 évi	adatok
József A. u. 9. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			13
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			1957,390
Éves alapidj (ezer Ft)			658,504
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			323,334
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			267,890
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			136,861
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			12
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			208
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			21-22
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			1110,326
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			50,654

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0018	2024 évi	adatok
József A. u. 11. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			13
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			1957,390
Éves alapidj (ezer Ft)			658,504
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			333,465
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			281,850
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			143,993
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			12
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			208
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			21-22
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			1145,117
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			50,654

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0019	2024 évi	adatok
József A. u. 13. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			13
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			1957,390
Éves alapidj (ezer Ft)			658,504
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			337,396
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			286,490
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			146,363
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			13
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			12
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			208
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			21-22
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			1158,616
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			50,654

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0034	2024 évi	adatok
József A. u. 15. HEMO.(Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			0
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			0
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			0,000
Éves alapidj (ezer Ft)			0,000
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			0,000
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			0,000
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			0,000
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			0
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			0
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			0
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			0
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			0,000
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			0,000

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0020	2024 évi	adatok
József A. u. 17/A-B. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	15		
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)	0		
Lekötött teljesítmény (MW)	0		
Fűtött légtérfogat (m3)	2219,560		
Éves alapidj (ezer Ft)	755,327		
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)	429,110		
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)	381,040		
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)	171,674		
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	14		
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	15		
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)	209		
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet	21-22		
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)	1473,562		
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)	86,190		
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)	50,355		

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0021	2024 évi	adatok
József A. u. 19/A-B. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	20		
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)	0		
Lekötött teljesítmény (MW)	0		
Fűtött légtérfogat (m3)	2560,500		
Éves alapidj (ezer Ft)	876,135		
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)	559,281		
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)	499,300		
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)	195,001		
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	19		
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	20		
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)	209		
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet	21-22		
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)	1920,569		
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)	86,190		
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)	43,807		

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0014	2024 évi	adatok
Ady E. u. 198. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			3
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			0
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			607,480
Éves alapidj (ezer Ft)			184,097
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			115,050
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			115,050
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			189,389
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			3
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			0
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			209
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			21-22
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			395,081
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			61,366

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0039	2024 évi	adatok
Gimn. Koll. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			1
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			0
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			3364,460
Éves alapidj (ezer Ft)			1317,832
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			373,330
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			373,330
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			110,963
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			1
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			0
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			206
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			(21) 18-19
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			4278,077
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			1317,832

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0038	2024 évi	adatok
Gimn. Klub (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			1
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			0
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			382,290
Éves alapidj (ezer Ft)			149,740
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			99,750
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			99,750
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			260,928
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			1
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			0
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			206
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			(21) 18-19
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			1152,822
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			149,740

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0037	2024 évi	adatok
Gimn. Szakközép Isk.(Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			1
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			0
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			2261,090
Éves alapidj (ezer Ft)			885,651
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			269,873
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			269,873
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			119,355
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			1
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			0
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			206
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			(21) 18-19
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			3075,061
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			885,651

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0030	2024 évi	adatok
Mészöly G. 8 tant. isk. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			2
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			0
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			2864,960
Éves alapidj (ezer Ft)			1260,108
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			354,773
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			353,493
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			123,385
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			2
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			2
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			206
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			(21) 18-19
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			4023,994
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			630,054

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0028	2024 évi	adatok
Mészöly G. Isk. Tornat. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			1
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			0
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			4860,050
Éves alapidj (ezer Ft)			2137,618
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			510,140
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			509,010
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			104,733
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			1
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			1
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			206
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			(21) 14-15
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			5615,506
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			2137,618

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0029	2024 évi	adatok
Mészöly G. 16 tant. isk. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			1
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			0
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			17867,770
Éves alapdíj (ezer Ft)			7814,578
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			1468,640
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			1415,320
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			79,211
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			1
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			2
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			206
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			(21) 18-19
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			17442,538
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			7814,578

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0035	2024 évi	adatok
Kossuth Zs. 6 tant. isk. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			1
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			0
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			2995,100
Éves alapdíj (ezer Ft)			1173,157
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			382,602
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			382,602
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			127,743
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			1
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			0
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			206
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			(21) 18-19
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			4408,332
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			1173,157

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0026	2024 évi	adatok
Polg. M. Hiv. Ht2. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			3
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			0
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			5416,470
Éves alapidj (ezer Ft)			2121,588
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			370,780
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			370,780
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			68,454
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			3
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			0
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			206
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			(21) 18-19
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			4147,445
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			707,196

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0027	2024 évi	adatok
SBGHKP27			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			0
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			0
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			szűnt(2012.12.31)
Éves alapidj (ezer Ft)			0,000
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			0,000
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			0,000
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			szűnt(2012.12.31)
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			0
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			0
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			0
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			0
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			szűnt(2012.12.31)
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			0,000

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0013	2024 évi	adatok
Ady E. u. 164. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			3
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			0
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			1624,790
Éves alapidj (ezer Ft)			636,417
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			30,870
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			30,870
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			18,999
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			3
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			0
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			38
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			(21) 5-7
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			305,753
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			212,139

[vissza a HKP-ok listára](#)

Hőközpont azonosító:	0012	2024 évi	adatok
Ady E. u. 162. (Fűtés)			
Év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége			VIII. -IX. táblázat
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			17
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)			0
Lekötött teljesítmény (MW)			0
Fűtött légtérfogat (m3)			3015,550
Éves alapidj (ezer Ft)			1026,207
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás			X. táblázat
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)			426,978
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)			388,550
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)			128,849
Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			17
Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)			17
Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége			XI. táblázat
Fűtési napok száma (db)			209
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet			21
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) (év)			1466,239
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) (év)			86,190
Egy díjfizető átlagos, állandó költsége (ezer Ft) (év)			60,365

[vissza a HKP-ok listára](#)